Güteschutz Beton

Übereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr. 0943.1.2381-5)

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt

Flüssigkeitsdichter Beton (FD) als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen (Trafostationen) - Produktgruppe 20.3 -

des Herstellwerkes

Mokinski Technikgebäude GmbH & Co. KG
Siemensstr. 7-13 • 33442 Herzebrock-Clarholz

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen vom Juni 2021 Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regel

DIN 1045-2:2023-08, DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)", Teil 2 (2011-03)

entspricht. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen

GS NRW

unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Düsseldorf, 16.04.2025

Dr.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Anerkannte Stelle ÜG026

Gültigkeitsprüfung

www.gueteschutz-beton.de

Berliner Allee 45 D-40212 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 13 53 65 Fax: +49 (0) 211 16 49 44 4 info@gueteschutz-beton.de